



68	—	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO CONDENSADOR (KIT COXIM PÓDIUM ANTI-VIBRAÇÃO)
67	—	SUPOORTE METÁLICO CONDENSADOR (MÃO FRANCESA EM PERFIL U COM PINTURA ELETROSTÁTICA)
66	—	SIFÃO DE COBRE NA LINHA SUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO (VER DETALHE TÍPICO NA PRANCHETA DE DETALHES)
65	—	INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA EM TUBO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO
64	—	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO (TDC), SEM ISOLAMENTO TÉRMICO
63	—	LONA ENCRERADA FLEXÍVEL
62	38	PONTO DE DRENO DE CONDENSADO Ø 3/4" — (POR CONTA DO CLIENTE)
61	4	COMANDO REMOTO LOCAL PARA O GABINETE DE VENTILAÇÃO BBT-180 (TAC) (CHAVE LIGA/DESLIGA DE 3 POSIÇÕES, INTERTRAVADO COM O EQUIPAMENTO SPLIT)
60	42	PONTO DE FORÇA PARA EQUIPAMENTO — (POR CONTA DO CLIENTE)
59	1	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR E EXPURO, COM TELA DE PROTEÇÃO — TROPICAL
58	6	GRELHA CONTÍNUA DE SIMPLER DEFLEXÃO HORIZONTAL, SEM REGISTRO — TROPICAL
57	4	DIVISOR DE INSUFAMENTO, RETANGULAR, DE Ø1 (UMA) VIA, COM REGISTRO — TROPICAL
56	2	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA FORRO, FILTROS DE AR Ø4 (ABNT) — BERLINER LUFT
55	2	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA FORRO, FILTROS DE AR Ø4x4x5 (ABNT) — BERLINER LUFT
54	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — KOMEKO (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
53	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
52	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
51	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — GREI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
50	3	CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
49	3	CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
48	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — GREI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
47	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
46	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
45	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
44	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
43	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
42	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
41	5	CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
40	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
39	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
38	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — HITACHI (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
37	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
36	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, NOVO, FORNECIMENTO SESC ELIAS BUFAIÇA)
35	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
34	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
33	6	CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
32	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
31	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — ELGIN (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC ITABERA)
30	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
29	2	CONDENSADOR TIPO SPLIT — TOTALINE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
28	1	CONDENSADOR TIPO SPLIT — GREI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
27	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — KOMEKO (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
26	2	EVAPORADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
25	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
24	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — GREI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
23	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
22	3	EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
21	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — GREI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
20	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
19	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
18	2	EVAPORADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
17	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
16	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
15	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
14	5	EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
13	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
12	2	EVAPORADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
11	2	EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
10	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
9	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, NOVO, FORNECIMENTO SESC ELIAS BUFAIÇA)
8	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
7	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
6	6	EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
5	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
4	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — ELGIN (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC ITABERA)
3	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
2	2	EVAPORADOR TIPO SPLIT — TOTALINE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
1	1	EVAPORADOR TIPO SPLIT — GREI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
ITEM	QTD.	DISCRIMINAÇÃO
60	1	— PONTO DE FORÇA PARA EQUIPAMENTO.
64	1	— DUTO DE VENTILAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO (TDC), SEM ISOLAMENTO TÉRMICO.
65	1	— INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA EM TUBO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO.

CONTROLE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS		
Data	Nome	Assinatura
01/2023	PROJETO INICIAL - R00	

APROVAÇÃO:

AR CONDICIONADO

CLIMATIZAÇÃO SALAS DE AULA SESC RUA 19 - CENTRO

endereço da obra:
Rua 19, Nº 260, Centro, Goiânia-GO - CEP: 74.030-090.

proprietário:	SESC - Serviço Social do Comércio
autor do projeto:	Eng. Juarez Rodrigues de Souza - CREA: 22947/D-GO
responsável técnico:	
data:	16/01/2023
escala:	INDICADA
desenho:	Eng. Juarez R. de Souza
conteúdo:	PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
folha:	2/5

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO SESC - RUA 19

ESQ: 1/75

NOTAS:

NOTA 01:

- 1- DEVERÁ SER PREVISTO NO PROJETO:
- ** RETIRADA/REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADOS, PREVENDO O CORRETO RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE;
- ** MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADOS, PREVENDO TODOS OS "MATERIAIS" E "MÃO DE OBRA" NECESSÁRIOS PARA QUE OS MESMOS SEJAM COLOCADOS EM OPERAÇÃO.

NOTA 02:

- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 2- CONFERIR MEDIDAS IN-LOCO ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA.

- Split Piso-Teto - EXISTENTE (MANTER)
- Split Piso-Teto - EXISTENTE (REMANEJADO)
- Split Piso-Teto - NOVO
- Split Parede - EXISTENTE (MANTER)
- Split Parede - EXISTENTE (REMANEJADO)
- Split Parede - NOVO,